

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе



АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633208 г. Искитим, пр-кт. Юбилейный, 4а
 Тел/факс: 2-55-27, тел. 4-41-78
 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/540601001
 E-mail filial_cg-isk@mail.ru

Аттестат аккредитации
 № RA.RU.511324 выдан 19 мая 2015г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
 № 5638 от 3 октября 2019 г. Выполнено


1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе
1.2	Адрес	Новосибирская область, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а
1.3	Цель исследований	внеплановое госзадание
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Определение о назначении экспертизы №840/3229 от 01.10.2019г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Искитимского района "Восточное"
2.2	Адрес объекта	633231, Новосибирская область, Искитимский р-н, Тальменка с, Кооперативная ул, д. 19, офис 1 (р-он местонахождения: Искитимский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633231, Новосибирская область, Искитимский р-н, Тальменка с, Советская ул, скважина №3284
3.2	Наименование	Питьевая вода
3.3	Код	008466.C.01.10.2019
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка
3.7	Объём партии	
3.8	Объём (количество)	1,5л
3.9	Дата и время отбора	1 октября 2019 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Дорохов В. Б., врач по общей гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе
3.11	Условия доставки	Автотранспортом
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C Темпе-ра воды: °C Наличие консервантов: Температура: °C Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X ГГ: MM: CC: Y ГГ: MM: CC: с. ш. в. д.
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	1 октября 2019 г. 16 Час 40 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись  /Лозбенева Т.В./
 Руководитель Испытательного лабораторного центра  / Селюнин С.А./

(Заместитель руководителя Испытательного лабораторного центра

(Подпись) / (ФИО)
 (Подпись) / Майер М.Я. / (ФИО)

М.П.



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633204, НСО, Искитим г, Юбилейный пр-кт, д. 4а				
Номер направления:	ВГЗ 050649				
Объем (количество) пробы:	1,5л	16	час	50	мин
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 октября 2019 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	1 октября 2019 г.	Срок:	2 октября 2019 г.	
Средства измерений: Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ Св. № 488106 от 24.06.2019 до 24.06.2020					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
008466.С.01.10.2019	4. Питьевая вода				
	Железо	< 0,1	≤ 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,04±0,01	≤ 0,10	мг/л	ГОСТ 4974-2014

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

