



Общество с ограниченной ответственностью Научно –
производственная фирма
«Исследовательский центр» (ООО НПФ «Исследовательский центр»)
Адрес места нахождения юридического лица: Россия, 630559,
Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий поселок
Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная, корпус 200
Испытательная лаборатория биотехнологического контроля (ИЛБТК)
Фактический адрес места осуществления деятельности: Россия,
630559, Новосибирская область, Новосибирский район, г.о. рабочий
поселок Кольцово, рп Кольцово, зона Научно-производственная,
корпус 200, (пом. 516-529, 518/1, 519/1, 521/1, 528/1-528/4), пом. 538
(архив)

Телефон / факс: (383) 325-30-07. E-mail: leliak2@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.22ПШ87

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОБТК

LeLiak А.А. Леляк

20.08.2024



Протокол испытаний № 22880824 от 20.08.2024

Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Восточное»**.

Адрес заказчика (юридический и фактический): с. Тальменка, Искитимского района, ул. Кооперативная, 19. Офис 1*.

Телефон 8 383 43 52 296, 8 953 798 6223 e-mail: -**.

Фактический адрес места осуществления деятельности: -**.

Владелец: Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Восточное»**. Адрес владельца: -**.

Объект: -**.

Место отбора: Водозаборная скважина № Н 5891**.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения**.

Маркировка тары/маркировка заказчика: 1**.

Количество проб: 1 проба 1,5 л**.

Код образца (пробы) 228824.

Состояние: без особенностей. Целостность упаковки не нарушена.

Дата отбора проб(ы): 13.08.2024 в 07-20**.

Должность, ФИО лица, проводившего отбор проб: главный инженер И.В. Басманов**.

Цель отбора проб: по обращению заказчика.

Отбор произведен в присутствии: -**.

Условия транспортирования, хранения, консервации: автотранспорт, термokonтейнер, хладоэлемент**.

Дата доставки проб в лабораторию: 13.08.2024 г.

Дата начала испытаний: 13.08.2024 г.

Дата окончания испытаний: 16.08.2024 г.

НД на регламент: СанПиН 1.2.3685-21*.

Примечание: результаты испытаний распространяются только на предоставленные образцы (прошедшие испытания). Протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения руководителя/уполномоченного работника ИЛБТК.

Образцы проходят разрушающий контроль. ИЛБТК не несет ответственности за правильность отбора образцов и условия транспортирования образцов заказчиком, а также за информацию, предоставленную заказчиком**.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, в том числе заказчику 2 (два) экземпляра, ИЛБТК – 1 (один) экземпляр.

При испытаниях использовалось следующее оборудование:

Наименование	Тип	Номер	Сведения о поверке (аттестации)
Термостат суховоздушный электрический	ТС-1/80 СПУ	27550	До 03.12.2024 г.
Термостат суховоздушный электрический	ТСО-1/80 СПУ	10009	До 20.02.2025 г.
Термостат суховоздушный электрический	ТСО-1/80 СПУ	3661	До 21.12.2024 г.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результаты	Погрешность (неопределенность)	Норматив*	НД на метод испытаний
1.	ОМЧ (Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 22 °С)	КОЕ/см ³	5	-	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
2.	ОКБ (Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ))	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.3963-2023
3.	Е.coli (Бактерии вида Escherichia coli (E.coli))	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.3963-2023
4.	Энтерококки (Бактерии рода Enterococcus)	КОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.3963-2023
5.	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.3963-2023
6.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	Число спор/20 см ³	не обнаружены	-	не допускаются	МУК 4.2.3963-2023

* приведено справочно.

конец документа